

**RÉGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU**

RAPPORT DE FUITES / OCTOBRE 2022

**ST-ANTOINE**

0 0.00 \$

**TOTAL: 0 fuite 0.00 \$**

**ST-CHARLES**

0 0.00 \$

**TOTAL: 0 fuite 0.00 \$**

**ST-DENIS**

0 0.00 \$

**TOTAL: 0 fuite 0.00 \$**

**ST-MARC**

0 0.00 \$

**TOTAL: 0 fuite 0.00 \$**

**ST-MATHIEU**

0 0.00 \$

**TOTAL: 0 fuite 0.00 \$**

**RÉSEAU INTERMUNICIPAL**

0 0.00 \$

**TOTAL: 0 fuite 0.00 \$**

---

Total des fuites: 0 0.00 \$

Terrassement général - \$

**Grand total: - \$**

**RÉGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU**

**RAPPORT DE FUITES / OCTOBRE 2022**

	<u>CUMULATIF 2022</u>	<u>OCTOBRE 2022</u>
SAINT-ANTOINE SUR RICHELIEU	1 fuites	0
SAINT-CHARLES SUR RICHELIEU	0 fuites	0
SAINT-DENIS SUR RICHELIEU	1 fuites	0
SAINT-MARC SUR RICHELIEU	1 fuites	0
SAINT-MATHIEU DE BELOEIL	1 fuite	0
RÉSEAU INTERMUNICIPAL	1 fuite	0
	<b>5</b>	<b>0</b>

**COMPARATIF DES FUITES / 2022 & 2021**

MOIS	<u>ANNÉE 2022</u>			<u>ANNÉE 2021</u>		
	NB.FUITES	COÛT	MOYENNE	NB FUITES	COÛT	MOYENNE
JANVIER	1 fuite	2 712.57 \$	2 712.57 \$	1 fuite	2 197.39 \$	2 197.39 \$
FÉVRIER	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$	3 fuites	11 280.62 \$	3 760.21 \$
MARS	2 fuites	5 217.51 \$	2 608.76 \$	1 fuite	3 841.99 \$	3 841.99 \$
AVRIL	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$	1 fuite	3 858.06 \$	3 858.06 \$
MAI	1 fuites	3 418.60 \$	3 418.60 \$	3 fuites	5 381.00 \$	1 793.67 \$
JUIN	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$	2 fuites	6 387.87 \$	3 193.94 \$
JUILLET	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$
AOÛT	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$	1 fuite	5 139.26 \$	5 139.26 \$
SEPTEMBRE	1 fuite	6 395.25 \$	6 395.25 \$	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$
OCTOBRE	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$	0 fuite	0.00 \$	0.00 \$
NOVEMBRE	fuite		0.00 \$	1 fuite	2 801.20 \$	2 801.20 \$
DÉCEMBRE	fuite	- \$	0.00 \$	0 fuite	- \$	0.00 \$
	<b>5 fuites</b>	<b>17 743.93 \$</b>	<b>3 548.79 \$</b>	<b>13 fuites</b>	<b>40 887.39 \$</b>	<b>3 145.18 \$</b>

